Deney Raporu

Testing Report

Deney Adı: Kuru Sıcaklık
(Test Name :Dry Temprature Test)

DGC/Cihaz Adı - Seri No : İndoor Kabin(12U OFDÇ) - 2500260
(EUT/Equipment Name-Serial No):

Çevre Koşulları (Laboratuvar ortam sıcaklığı/Nemi): 22 °C - % 56 RH
(Environment Conditions (Room Temperature/Humidity))

Tarih : 03.02.2011
(Date)

Uygulanacak Standart: TS EN 60068-2-2
(Related Standart:TS EN 60068-2-2)

DGC standartta belirtilen şartlarda kuru sıcak deneyine tabi tutulmuştur.
(EuT is tested acording to standart conditions)

Ortam sıcaklığı: +55°C
(Ambient temperature: +55°C)

Deney Süresi: 16 saat
(Testing Time: 16 hours)

Deney sonunda DGC de herhangi bir fonksiyonel, mekanik veya elektriksel bozulma olmamıştır.
(There is no functional, mechanical or electrical corrosion after the test)

SONUÇ: Olumlu
(RESULT: Positive)

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
(This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.)
(Testing reports without signature and seal are not valid.)